



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ИНТЕРГАЗСЕРТ
РОСС RU.31570.04ОГН0

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции ООО «МГТ».

Регистрационный номер № ОГН4.RU.1119 от 12.07.2023.

Юридический адрес: Российская Федерация, 109263, г. Москва, ул. Малышева, д. 13, к. 2, этаж 1, помещение I, комната 33. Телефон/факс: +7 (499) 113-33-20, адрес электронной почты: info@osmgt.ru.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ОГН4.RU.1119.B02860

П 05017

Срок действия с 01.02.2024 по 31.01.2027

ПРОДУКЦИЯ:

Устройства комплектные распределительные марки «ЭЛТИМА», на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальный ток до 4000 А, ток термической стойкости до 50 кА, МБКН.674512.002ТУ Устройства комплектные распределительные «ЭЛТИМА». Технические условия (с изменениями № 1-15).
Серийный выпуск (см. Приложение ПП 04019).

КОД ОК 034-2014: 27.12.10.190

КОД ТН ВЭД РФ: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 12.2.007.0-75 (пп. 3.1.1-3.1.9; 3.2-3.9); ГОСТ 12.2.007.4-75 (пп. 2.4-2.13); ГОСТ 14693-90 (пп. 2.1.1; 2.3.1; 2.4, 2.7; 2.8.3-2.8.6; 2.8.8-2.8.11, 2.8.12.1, 2.8.12.3; 2.8.14; 2.11-2.13; 3.4-3.23); ГОСТ Р 55190-2022 (пп. 5.1.1, 5.2, 5.3.1, 5.4-5.8, 5.9.1, 5.9.3-5.9.8, 5.9.11.1, 5.9.11.2, 5.9.12.1, 5.9.13.1, 5.9.14.1, 5.9.14.2, 5.9.14.4-5.9.14.7, 5.9.15, 5.10, 5.11, 5.14, 5.15, 5.16, 6.1, 6.3, 6.9, 6.10, 6.15, 6.17-6.22, 6.24, 9.1, Приложение А); СТО Газпром 2-1.11-661-2012 (разд. 5 и 9); СТО Газпром 2-1.15-878-2014 (п. 8.3.1).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Электронмаш Инжиниринг», ИНН 7802428812.

Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 194292, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний переулок, дом 12, литера А, помещение 1-Н № 19. Телефон: +7 (812)702-12-62, факс: +7 (812)702-12-62. Адрес электронной почты: elm@electronmash.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Акционерному обществу «Электронмаш», ИНН 7814104690.

Адрес юридического лица: Российская Федерация, 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Энколово, ул. Шоссейная, здание 58, лит. А. Телефон: +7 (812)702-12-62, факс: +7 (812)702-12-62.

Адрес электронной почты: elm@electronmash.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Акта о результатах анализа состояния производства № 14-П20048 от 19.05.2023; протокола сертификационных испытаний № 38ИЛНВОИГС от 19.12.2023 ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ» (свидетельство о признании компетентности № ОГН4.RU.2751, срок действия до 25.01.2026); акта экспертной группы по сертификации продукции № 4-20048 от 16.01.2024; решения о выдаче сертификата соответствия № 4-20048 от 01.02.2024.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 2d.

Классификация IAC: AFLR 50 кА/0,2 с.

Руководитель органа по сертификации



Эксперт

подпись

Д.А. Копылов

инициалы, фамилия

С.В. Левшаков

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

к сертификату соответствия № ОГН4.RU.1119.B02860

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

КОД ОК 034-2014	Наименование и обозначение продукции, изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД РФ		

Изготовитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Электронмаш Инжиниринг», ИНН 7802428812. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, 194292, г. Санкт-Петербург, 3-й Верхний переулок, дом 12, литера А, помещение 1-Н № 19. Телефон: +7 (812) 702-12-62, факс: +7 (812) 702-12-62. Адрес электронной почты: elm@electronmash.ru.

27.12.10.190

Устройства комплектные распределительные марки «ЭЛТИМА», на номинальное напряжение 6 и 10 кВ, номинальный ток до 4000 А, ток термической стойкости до 50 кА, с основными комплектующими:

- выключатели вакуумные серии ВВ/TEL, производства АО «НПО «Таврида Электрик» по ТУ 3414-017-84861888-2010*;
- блоки микропроцессорные релейной защиты БМРЗ производства ООО «НТЦ «Механотроника» по ДИВГ.648228.001 ТУ*

МБKH.674512.002ТУ

Устройства комплектные распределительные «ЭЛТИМА».

Технические условия.
(с изменениями № 1-15)

* допускается применение аналогичных комплектующих, имеющих действующие сертификаты соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ.



Руководитель органа по сертификации

подпись

Д.А. Копылов
инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

С.В. Левшаков
инициалы, фамилия